

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-TR.ПБ04.В.01343  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1371526  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Duyar Vana Makina Sanayi ve Ticaret A.S. Адрес: Ugur Mumcu Mah. 2347. Sok No: 7  
(наименование и место-нахождение изготовителя) 34265 Sultangazi, Istanbul, Турция, Turkey. Телефон +90 212 668 1808, факс +90 212 594 7342.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Duyar Vana Makina Sanayi ve Ticaret A.S. Адрес: Ugur Mumcu Mah. 2347. Sok  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) No: 7 34265 Sultangazi, Istanbul, Турция, Turkey. Телефон +90 212 668 1808, факс +90 212 594 7342.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Б.Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 23.12.2011г. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО** Оросители «DUYAR» (см. Приложение ТР 0253981).  
**ПРОДУКЦИЯ** Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
48 9290

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент о требованиях  
**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА** пожарной безопасности (Федеральный закон  
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от 22.07.2008 N 123-ФЗ) и Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", "ГОСТ Р 51043-2002 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний."

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
8424 90 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** Протокол испытаний № 894/2ТР-2013 от 20.02.2013 г. ИЛ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС РФ № ТРПБ.RU.ИИ03 от  
23.12.2011 г. Акт анализа производства № 387/2ТР-2013 от 04.02.2013 г. ИЛ ЛСИСТП Академии  
ГПС МЧС РФ № ТРПБ.RU.ИИ03 от 23.12.2011 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** техническое описание производителя.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 22.02.2013 по 22.02.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

М.В. Алешков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

В.И.Фомин



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ТР.ПБ04.В.01343

(обязательная сертификация)

ТР 0253981

(учетный номер бланка)

### Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

1. Оросители спринклерные розеткой вверх модель Y-3323, k-factor 80,6; ½ NPT, с колбой JOB 5 мм (G5) температура срабатывания 68 °С.
2. Оросители спринклерные розеткой вниз модель Y-3327, k-factor 80,6; ½ NPT, с колбой JOB 5 мм (G5) температура срабатывания 68 °С.
3. Оросители спринклерные горизонтальные модель Y-3329, k-factor 80,6; ½ NPT, с колбой JOB 5 мм (G5) температура срабатывания 68 °С.



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

М.В. Алешков

В.И.Фомин