



KZ.И.02.0353

АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ»  
КЧС МВД РК  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 300, тел/факс (727) 274-11-11

Аттестат аккредитации  
зарегистрирован в Реестре  
субъектов аккредитации  
Республики Казахстан  
№ КЗ.И.02.0353  
от 28 октября 2014 года.  
Действителен до 28 октября 2019 года.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 84**

от « 27 » Апреля 2016 года

Всего листов 5  
Лист 1

Основание для проведения испытаний:	Письмо ТОО «KazPromService» № 181 от 07.04.2016 г.
Наименование и обозначение образца продукции:	Оросители пожарные спринклерные серии DY. моделей DY 3323, DY 3333, DY 3423, DY 3433, DY 3327, DY 3337, DY 3427, DY 3437, DY 3329, DY 3339, DY 3429, DY 3439, DY 3539, DY 3639, DY 5337, DY 5437, DY 5333, DY 5433.
Наименование и адрес заказчика:	ТОО «KazPromService», г. Алматы для компании «DUYAR», Турция.
Производитель продукции:	Компания « DUYAR», Турция .
Обозначение НД на оборудование:	СТ РК 1978-2010 «Техника пожарная . Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические условия».
Дата получения образцов:	2 апреля 2016 года.
Дата испытания образцов:	12-14 апреля 2016 года.
Вид испытаний:	Контрольные.
Условия проведения испытаний:	
- температура воздуха	19 °С;
- относительная влажность воздуха	56 %;
- атмосферное давление	695 мм рт. ст.