



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Миколаївська обласна
санітарно-епідеміологічна станція

(назва установи)

54058, м. Миколаїв, вул. Лазурна, 1

(місцезнаходження)

тел.: (0512) 41-56-52, факс: 34-01-15

E-mail: klochko@mksat.net

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний державний санітарний лікар

(посада)

Клочко В.І.

(прізвище, ім'я по батькові)

(підпис)



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19.11.2010 р.

№ 05.03.02-03/90071

Арматура трубопровідна (крани, клапани, затвори, засувки, конденсатори-відводи, компенсатори, гідранти) торговельної марки "DUYAR"

(об'єкт експертизи виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД: 8481

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД, артикул)

Холодне та гаряче водопостачання, парові та газові мережі.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фірма "DUYAR VANA MAKINA SAN. VE. TIC. A.S.", Туреччина, Ugur Mumcu mah.2347 Sok.№: 7 Sultanciftligi -G.Osmanpasa, Istanbul, Turkiye

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Фірма "DUYAR VANA MAKINA SAN. VE. TIC. A.S.", Туреччина, Ugur Mumcu mah.2347 Sok.№: 7 Sultanciftligi -G.Osmanpasa, Istanbul, Turkiye

(найменування заявника експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Відсутні

(дані про контракт на постачання об'єкта в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

одориметричні показники – не більше 2 балів;

ДКМ токсичних речовин у модельне середовище (не більше, мг/дм³): свинець – 0,03; мідь – 1,0; цинк – 5,0; кадмій – 0,001; миш'як – 0,05; залізо – 0,3; хром – 0,05

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
Додержуватись рекомендацій виробника щодо транспортування, зберігання та застосування продукції. При використанні продукція повинна відповідати вимогам Інструкції № 4259-87 "Санітарно-хімічні дослідження изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве."

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт "Арматура трубопровідна (крани, клапани, затвори, засувки, конденсатори-відводи, компенсатори, гідранти) торговельної марки "DUYAR" за наданими заявником зразками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаним в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: не обмежений.

Маркування продукції згідно чинного законодавства.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до : до 19 листопада 2013 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкту експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Вибірковому контролю на кордоні не підлягають.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Контролю при митному оформленні не підлягають.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленню)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: При застосуванні (зберіганні) та реалізації об'єкта експертизи необхідно здійснювати поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог даного висновку, діючих санітарних норм і правил.

Установа, заклад державної
санітарно-епідеміологічної служби
(експертної комісії)

Миколаївська обласна СЕС
вул. Лазурна, 1, м. Миколаїв, 54058,
тел.:(0512) 41-56-52, факс: 34-01-15,
E-mail: klochko@mksat.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№361/7-1 від 19.11.2010 р.

(номер протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії



Раєвський В.А.

(прізвище, ім'я, по батькові)